


DETALLE DEL TERMINAL

NOTAS

- a. LAS DIMENSIONES DEL TERMINAL SON LAS DIMENSIONES MÁXIMAS PERMITIDAS
- b. EL TERMINAL DE COBRE SE APLICA CON HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN ADECUADA
- c. EL CABLE DEBE TENER AISLAMIENTO PARA 600 VOLTIOS Y EN COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR
- d. PARA REALIZAR LA CONEXIÓN EN EL ARMARIO ENTRE EL BASTIDOR Y LA BORNERA SE UTILIZARÁ UN CABLE DE LONGITUD $L = 37 \text{ cm}$, EN CASO DE CONEXIÓN DE LA BORNERA A LOS CABLES DE ENTRADA SE UTILIZARÁ UNA LONGITUD $L = 25 \text{ cm}$

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. GERENCIA TELECOMUNICACIONES	
				CABLE DE CONTINUIDAD A TIERRA TEL EIN-016 (2 de 2)	
				ELABORÓ : Normas y Homologación	ESCALA : INDICADAS
				REVISÓ : Grupo Protecciones y tierras Equipo Normas y Homologación	
				APROBÓ : Decreto 1452	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
				FECHA : Diciembre de 2004	