



NOTAS

- a. SE DEBERÁ MEDIR EL VALOR DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO CONFORME A LA NORMA TEL NIN-044, PARA DISEÑAR LA PUESTA A TIERRA
- b. TODA PUESTA A TIERRA QUE SE INSTALE SE DEBE MEDIR Y SU VALOR SE ANOTARÁ EN LOS PLANOS

MEDIDAS INDICADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN
1	ALAMBRE DE COBRE No. 6	LO NECESARIO	
2	VARILLA DE PUESTA A TIERRA	1	RA7-017
3	CONECTOR COMPRESIÓN DERIVACIÓN TIPO C	1	RA7-018



GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.
TELECOMUNICACIONES

**PUESTA A TIERRA DEL ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN EN CAJA DOBLE TAPA
TEL NIN-032**

ELABORÓ : Grupo Protecciones y Tierras
REVISÓ : Grupo Protecciones y Tierras
Equipo Normas y Homologación
APROBÓ : Decreto 1452
FECHA : Diciembre de 2004

ESCALA :
DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso